

## KONTROLLERA TRYCKET PÅ INKOMMANDE VATTEN TILL JONBYTARFILTER

---

1. Starta en manuell backspolning genom att hålla in knappen "REGEN" tills motorn startar.
2. Nu visas "FILL" i displayen.
3. Forcera programmen genom att trycka på knappen "REGEN" igen. Nu visas "SOFTENING" i displayen.
4. Tryck på "REGEN" ytterligare en gång. Nu visas "BACKWASH" i displayen.
5. Nu ska du kontrollera trycket på inkommande vatten under tiden som filtret backspolar. Trycket måste ligga mellan 3,5 – 4,5 bar under **HELA** backspolningstiden.
6. När kontrollen är slutförd kan du trycka på knappen "REGEN" för att återgå till klockan.

Om trycket är för lågt eller för högt måste detta justeras genom att ändra på tryckströmbrytaren.

### KONTAKT

Svensk Vattenanalys AB  
Sammy Fellman  
0920-25 80 02  
sammy@svenskvattenanalys.se  
www.svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3  
97334 Luleå

