

LUFTINJEKTOR



Problem med dålig lukt i vattnet beror oftast på svavelväte (berggas). Lukten kan enkelt beskrivas som att det luktar ruttna ägg. Lukten är väldigt stark och kan kännas obehaglig även vid låga halter.

Med en luftinjektor elimineras svavelväte mycket enkelt och effektivt. Injektorn monteras på inkommande vattenledning och varje gång vattenpumpen startar suger injektorn in luft i vattnet som finfördelas.



TEKNISKA DATA

Arbetsstryck: 0,8 – 4,2 bar

Arbetsflöde: 19 – 56 liter/min.

Anslutning: R25 utvändig gänga

Maxtryck: 6 bar

För bäst effekt skall luftinjektorn användas i samband med en hydrofor. Används hydropress rekommenderas denna ha en volym på minst 50 liter.

VILLKOR

- Villkor enligt konsumentköplagen.
- För att garantin ska gälla krävs att anläggningen är installerad och skött enligt instruktioner, att pumpkapaciteten för filtrets spolbehov uppfylls samt att råvattnets kvalitet inte har ändrats sedan tiden för köpet.

KONTAKT

Svensk Vattenanalys AB
0920-255 220
info@svenskvattenanalys.se
www.svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3
97334 Luleå

